

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道山根配水池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[国見町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月3日	10月9日	11月19日	12月2日	令和7年	1月22日	2月12日	3月10日		
採水箇所名									西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内	西大枝字上金谷地内
天候（前日/当日）									(晴れ / 晴れ)	(雨 / 晴れ)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(雨 / 曇り)	(雨 / 曇り)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)				
気温			29.5	5.3	16.5	—	—	—	16.9	23.8	14.0	18.5	29.5	25.5	15.0	9.2	15.7	9.9	5.3	15.2				
水温			26.0	8.8	17.2	—	—	—	14.5	18.0	18.8	22.8	24.4	26.0	21.5	17.0	14.9	8.8	9.6	9.6				
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	—	—	—	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4				
1 一般細菌		100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1							< 0.0003									
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1							< 0.00005									
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002									
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004				< 0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.2	◎	2.0%	1							0.2									
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.08	◎	10.0%	1							0.08									
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			0.01	◎	1.0%	1							0.01									
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1							< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004				< 0.0004									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
21 塩素酸		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4			< 0.06				< 0.06		< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.0062	0.0024	0.0040	4	10.3%	4				0.0024			0.0062		0.0042			0.0033				
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002				
25 ジブromokクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0018	0.0010	0.0013	4	1.8%	4				0.0010			0.0018		0.0013			0.0011				
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001				
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0123	0.0053	0.0082	4	12.3%	4				0.0053			0.0123		0.0083			0.0069				
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.005	< 0.002	0.003	4	16.7%	4				< 0.002			0.005		0.003			0.002				
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0040	0.0015	0.0026	4	13.3%	4				0.0015			0.0040		0.0025			0.0022				
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.0004	0.0003	0.0003	4	0.4%	4				0.0004			0.0003		0.0003			0.0003				
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008				< 0.008		< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			8.3	◎	4.2%	1								8.3								
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
38 塩化物イオン		200mg/L以下	8.2	6.6	7.5	12	4.1%	12	7.7	7.6	7.9	7.9	7.0	6.6	6.8	8.0	8.2	7.1	7.4	7.8				
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			31	○	10.3%	1							31									
40 蒸発残留物		500mg/L以下			41	◎	8.2%	1							41									
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1							< 0.02									
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002									
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1							< 0.0005									
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.4	< 0.3	< 0.3	12	13.3%	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3				
47 pH値		5.8～8.6	7.7	7.5		12	—	12	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7				
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道源宗山配水池系給水栓水（試料種別：給水栓水）〔国見町

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月3日	10月9日	11月19日	12月2日	令和7年	1月22日	2月12日	3月10日	
採水箇所名									川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内	川内字沖地内
天候（前日/当日）									（晴れ / 晴れ）	（雨 / 晴れ）	（雨 / 晴れ）	（曇り / 曇り）	（晴れ / 晴れ）	（曇り / 曇り）	（雨 / 曇り）	（雨 / 曇り）	（曇り / 晴れ）	（曇り / 晴れ）	（晴れ / 曇り）	（晴れ / 晴れ）			
気温			30.0	6.1	16.5	—	—	—	14.6	20.7	13.9	19.3	30.0	24.7	15.2	9.0	17.0	13.0	6.1	14.5			
水温			28.0	7.0	17.5	—	—	—	14.6	19.1	19.6	25.0	26.7	28.0	23.6	16.1	14.0	8.1	7.0	8.2			
残留塩素	（水道水で） 0.1mg/L以上		0.4	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4			
1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと			（ 0/12）	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1							< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1							< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004				< 0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2	◎	2.0%	1							0.2									
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05	◎	6.3%	1							0.05									
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1							< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004				< 0.0004									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4			< 0.06				< 0.06		< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0079	0.0060	0.0068	4	13.2%	4				0.0061			0.0079			0.0073		0.0060				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	< 0.002	< 0.002	4	10.0%	4			< 0.002				0.003		< 0.002			0.002				
25 ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0012	0.0010	0.0011	4	1.2%	4			0.0010				0.0012			0.0011		0.0010				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0134	0.0103	0.0116	4	13.4%	4			0.0104				0.0134			0.0121		0.0103				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.004	0.006	4	23.3%	4			0.004				0.006			0.007		0.005				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0043	0.0033	0.0037	4	14.3%	4			0.0033				0.0043			0.0037		0.0033				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008				< 0.008		< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.4	◎	2.2%	1							4.4									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	5.4	5.9	12	3.6%	12	6.0	5.9	5.8	5.5	5.5	5.5	5.4	7.0	7.2	5.9	5.6	5.8				
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			16	◎	5.3%	1							16									
40 蒸発残留物	500mg/L以下			84	○	16.8%	1							84									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1							< 0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1							< 0.0005									
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.4	0.5	12	20.0%	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6				
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.0	7.2	12	—	12	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3				
48 味	異常でないこと			（ 0/12）	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと			（ 0/12）	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

判定の凡例：次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
（検出回数／検査回数）

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。（概ね、等間隔に行うこと）

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道貝田配水池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[国見町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月3日	10月9日	11月19日	12月2日	令和7年				
採水箇所名									大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内	大木戸字六角地内
天候（前日/当日）									(晴れ / 晴れ)	(雨 / 晴れ)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(雨 / 雨)	(雨 / 曇り)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)
気温			28.9	4.6	15.5	—	—	—	15.0	22.0	13.0	18.5	28.9	23.0	14.5	9.9	15.1	9.5	4.6	11.8			
水温			27.8	6.3	17.9	—	—	—	17.7	19.8	20.0	24.0	27.0	27.8	21.5	15.7	14.3	9.5	6.3	11.1			
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
1 一般細菌		100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1							< 0.0003								
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1							< 0.00005								
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001								
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001								
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			0.003	△	30.0%	1							0.003								
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002								
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004			< 0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.5	◎	5.0%	1							0.5								
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.13	○	16.3%	1							0.13								
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			0.03	◎	3.0%	1							0.03								
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1							< 0.005								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004			< 0.0004									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.07	< 0.06	< 0.06	4	11.7%	4			< 0.06				0.07			< 0.06		< 0.06			
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002			
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002			
25 ジブromokクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0003	0.0002	0.0003	4	0.3%	4			0.0002				0.0003			0.0003		0.0002			
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001			
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0006	0.0002	0.0004	4	0.6%	4			0.0002				0.0005			0.0006		0.0002			
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002			
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	4	0.3%	4			< 0.0002				0.0002			0.0003		< 0.0002			
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008				< 0.008			< 0.008		< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			16.1	◎	8.1%	1							16.1								
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001								
38 塩化物イオン		200mg/L以下	9.2	8.8	9.1	12	4.6%	12	9.2	9.1	8.8	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	9.0	9.0			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			60	○	20.0%	1							60								
40 蒸発残留物		500mg/L以下			178	△	35.6%	1							178								
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1							< 0.02								
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002								
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1							< 0.0005								
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12	0.0%	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			
47 pH値		5.8～8.6	7.8	7.7		12	—	12	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8			
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道石母田配水池系給水栓水（試料種別：給水栓水）〔国見町

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月3日	10月9日	11月19日	12月2日	令和7年	1月22日	2月12日	3月10日		
採水箇所名									石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内	石母田字上原地内
天候（前日/当日）									(晴れ / 晴れ)	(雨 / 晴れ)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(雨 / 雨)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)
気温			28.5	7.0	16.0	—	—	—	16.0	20.7	12.2	18.8	28.5	25.0	15.0	10.3	15.6	9.5	7.0	12.9				
水温			26.1	6.2	15.9	—	—	—	14.5	17.9	18.0	23.6	25.2	26.1	21.2	13.7	10.9	6.2	6.5	6.8				
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
1 一般細菌		100CFU/mL	1	0	0	12	1.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1							< 0.0003									
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1							< 0.00005									
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			0.003	△	30.0%	1							0.003									
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002									
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004				< 0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.5	◎	5.0%	1							0.5									
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.13	○	16.3%	1							0.13									
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			0.03	◎	3.0%	1							0.03									
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1							< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004				< 0.0004									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002									
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.07	< 0.06	< 0.06	4	11.7%	4			< 0.06				0.07		< 0.06		< 0.06					
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002					
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002					
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002					
25 ジブromokクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0005	0.0003	0.0004	4	0.5%	4			0.0003				0.0005		0.0003		0.0003					
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001					
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0012	0.0005	0.0007	4	1.2%	4			0.0006				0.0012		0.0006		0.0005					
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002					
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.7%	4			< 0.0002				0.0002		< 0.0002		< 0.0002					
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.0005	0.0002	0.0003	4	0.6%	4			0.0003				0.0005		0.0003		0.0002					
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008				< 0.008		< 0.008		< 0.008					
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			16.1	◎	8.1%	1							16.1									
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001									
38 塩化物イオン		200mg/L以下	9.3	8.9	9.1	12	4.7%	12	9.2	9.0	8.9	9.0	9.1	9.0	9.1	9.1	9.3	9.0	9.0	9.2				
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			60	○	20.0%	1							60									
40 蒸発残留物		500mg/L以下			174	△	34.8%	1							174									
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1							< 0.02									
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002									
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1							< 0.0005									
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12	0.0%	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3				
47 pH値		5.8～8.6	7.8	7.7		12	—	12	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8				
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

判定の凡例：次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
（検出回数／検査回数）

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。（概ね、等間隔に行うこと）

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道新田山配水池系給水栓水（試料種別：給水栓水）[国見町

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月3日	10月9日	11月19日	12月2日	令和7年				
採水箇所名									石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内	石母田字藤ノ町地内
天候（前日/当日）									(晴れ / 晴れ)	(雨 / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(雨 / 雨)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	
気温			29.2	7.0	16.6	—	—	—	17.0	19.7	14.1	20.0	29.2	25.5	14.6	12.0	16.5	9.0	7.0	15.1			
水温			30.2	5.0	18.3	—	—	—	18.5	21.5	21.5	27.0	29.2	30.2	23.2	15.3	12.5	7.0	5.0	8.5			
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.4	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
1 一般細菌		100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1							< 0.0003								
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1							< 0.00005								
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001								
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			0.002	○	20.0%	1							0.002								
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001								
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002								
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004				< 0.004								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.2	◎	2.0%	1							0.2								
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.05	◎	6.3%	1							0.05								
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1							< 0.005								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004				< 0.0004								
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002								
21 塩素酸		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4			< 0.06				< 0.06		< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.0070	< 0.0002	0.0030	4	11.7%	4				0.0051			0.0070			< 0.0002		< 0.0002			
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.004	< 0.002	< 0.002	4	13.3%	4				0.004			0.003			< 0.002		< 0.002			
25 ジブromokクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0010	0.0002	0.0006	4	1.0%	4				0.0009			0.0010			0.0002		0.0002			
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001			
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0119	0.0002	0.0053	4	11.9%	4				0.0089			0.0119			0.0002		0.0002			
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.005	< 0.002	0.002	4	16.7%	4				0.004			0.005			< 0.002		< 0.002			
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0039	< 0.0002	0.0017	4	13.0%	4				0.0029			0.0039			< 0.0002		< 0.0002			
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008				< 0.008			< 0.008		< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01								
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			0.01	◎	1.0%	1							0.01								
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			4.4	◎	2.2%	1							4.4								
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001								
38 塩化物イオン		200mg/L以下	9.2	5.4	7.4	12	4.6%	12	6.0	5.8	5.8	5.4	5.4	5.5	9.0	9.1	9.2	9.0	9.0	9.1			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			16	◎	5.3%	1							16								
40 蒸発残留物		500mg/L以下			43	◎	8.6%	1							43								
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1							< 0.02								
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002								
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1							< 0.0005								
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.5	< 0.3	< 0.3	12	16.7%	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			
47 pH値		5.8～8.6	7.6	7.0		12	—	12	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6			
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道鳥取配水池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[国見町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年										令和7年				
									4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月2日	10月9日	11月19日	12月2日	1月22日	2月12日	3月10日			
採水箇所名									鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内	鳥取字白茨沢地内			
天候（前日/当日）						(晴れ / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(雨 / 雨)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)					
気温			31.0	3.7	15.2	—	—	—	15.5	19.4	18.0	18.0	29.8	31.0	14.0	8.1	12.2	4.0	3.7	8.2			
水温			28.0	4.2	16.5	—	—	—	15.6	19.1	19.5	20.0	26.5	28.0	22.0	15.2	13.5	6.5	4.2	7.5			
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4			
1 一般細菌		100CFU/mL	1	0	0	12	1.0%	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1						< 0.0003									
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1						< 0.00005									
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1						< 0.002									
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下			< 0.004	◎	0.0%	1						< 0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.1	◎	1.0%	1						0.1									
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.05	◎	6.3%	1						0.05									
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1						< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			< 0.0004	◎	0.0%	1						< 0.0004									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
21 塩素酸		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4			< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.0074	0.0059	0.0065	4	12.3%	4			0.0059			0.0067		0.0074			0.0059				
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.004	< 0.002	< 0.002	4	13.3%	4			< 0.002			0.002		< 0.002			0.004				
25 ジブromokクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0010	0.0009	0.0010	4	1.0%	4			0.0009			0.0010		0.0010			0.0009				
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001				
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0121	0.0100	0.0109	4	12.1%	4			0.0100			0.0113		0.0121			0.0103				
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.006	0.004	0.005	4	20.0%	4			0.004			0.005		0.006			0.005				
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0037	0.0032	0.0035	4	12.3%	4			0.0032			0.0036		0.0037			0.0035				
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002				
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			4.4	◎	2.2%	1						4.4									
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
38 塩化物イオン		200mg/L以下	7.1	5.4	5.9	12	3.6%	12	6.0	5.9	5.8	5.4	5.5	5.5	5.4	7.0	7.1	5.8	5.5	5.8			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			16	◎	5.3%	1						16									
40 蒸発残留物		500mg/L以下			45	◎	9.0%	1						45									
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1						< 0.02									
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1						< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1						< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1						< 0.002									
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1						< 0.0005									
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.6	0.4	0.5	12	20.0%	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6			
47 pH値		5.8～8.6	7.3	7.1		12	—	12	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3			
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道内谷・小坂配水池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[国見町]

	基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月2日	10月9日	11月19日	12月2日	令和7年	1月22日	2月12日	3月10日
								鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内
採水箇所名								鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内	鳥取字高瀬前 地内
天候（前日/当日）								(晴れ / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(雨 / 雨)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)
気温		33.0	3.5	15.9	—	—	—	16.3	19.4	18.8	19.5	33.0	33.0	14.3	8.2	10.7	3.5	6.7	7.4		
水温		29.0	4.4	16.8	—	—	—	15.0	21.4	18.7	27.2	29.0	27.2	21.0	13.3	10.9	6.0	4.4	7.0		
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.5	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1							< 0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1							< 0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004				< 0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2	◎	2.0%	1							0.2							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06	◎	7.5%	1							0.06							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1							< 0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004				< 0.0004							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1							< 0.0002							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4			< 0.06				< 0.06		< 0.06				< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0061	0.0039	0.0047	4	10.2%	4			0.0039				0.0043		0.0061				0.0045	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003	4	13.3%	4			0.003				0.003		0.004				0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0009	0.0008	0.0008	4	0.9%	4			0.0008				0.0008		0.0009				0.0008	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0101	0.0071	0.0083	4	10.1%	4			0.0071				0.0078		0.0101				0.0080	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4	16.7%	4			0.003				0.004		0.005				0.004	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0031	0.0024	0.0027	4	10.3%	4			0.0024				0.0027		0.0031				0.0027	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008				< 0.008		< 0.008				< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1							< 0.01							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.4	◎	2.2%	1							4.4							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1							< 0.001							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.1	5.4	5.9	12	3.6%	12	6.0	5.8	5.8	5.4	5.4	5.5	5.4	6.9	7.1	5.7	5.5	5.8		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			16	◎	5.3%	1							16							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			42	◎	8.4%	1							42							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1							< 0.02							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001							
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1							< 0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1							< 0.002							
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1							< 0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.4	0.5	12	20.0%	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.0		12	—	12	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	
48 味	異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42, 43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道泉田配水池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[国見町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月2日	10月9日	11月19日	12月2日	令和7年	1月22日	2月12日	3月10日		
採水箇所名									小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内	小坂字古内地内
天候（前日/当日）									(晴れ / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(雨 / 雨)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)
気温			33.0	4.0	15.6	—	—	—	16.7	19.0	19.2	18.5	30.5	33.0	15.0	7.1	10.0	4.2	4.0	9.5				
水温			28.0	4.6	16.5	—	—	—	16.5	20.0	21.0	24.0	25.6	28.0	21.3	13.2	11.2	5.5	4.6	6.8				
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
1 一般細菌		100CFU/mL	1	0	0	12	1.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1						< 0.0003										
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1						< 0.00005										
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001										
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			0.001	◎	10.0%	1						0.001										
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001										
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1						< 0.002										
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004			< 0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.1	◎	1.0%	1						0.1										
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.05	◎	6.3%	1						0.05										
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01										
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1						< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004			< 0.0004										
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002										
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002										
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002										
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002										
21 塩素酸		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.0076	0.0057	0.0064	4	12.7%	4			0.0058			0.0065			0.0076			0.0057				
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.004	< 0.002	< 0.002	4	13.3%	4			< 0.002			< 0.002			0.002			0.004				
25 ジブromokクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0010	0.0009	0.0010	4	1.0%	4			0.0009			0.0010			0.0010			0.0010				
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0123	0.0098	0.0108	4	12.3%	4			0.0098			0.0110			0.0123			0.0101				
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.006	0.004	0.005	4	20.0%	4			0.004			0.005			0.006			0.005				
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0037	0.0031	0.0034	4	12.3%	4			0.0031			0.0035			0.0037			0.0034				
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01										
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01										
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01										
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			4.4	◎	2.2%	1						4.4										
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001										
38 塩化物イオン		200mg/L以下	7.2	5.4	5.9	12	3.6%	12	6.0	5.9	5.8	5.4	5.5	5.5	5.4	7.0	7.2	5.8	5.5	5.8				
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			16	◎	5.3%	1						16										
40 蒸発残留物		500mg/L以下			40	◎	8.0%	1						40										
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1						< 0.02										
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1						< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1						< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1						< 0.002										
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1						< 0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.6	0.4	0.5	12	20.0%	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6				
47 pH値		5.8～8.6	7.3	7.1		12	—	12	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3				
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道赤坂配水池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[国見町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年										令和7年				
									4月16日	5月21日	6月3日	7月16日	8月1日	9月2日	10月9日	11月19日	12月2日	1月22日	2月12日	3月10日			
採水箇所名									泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内	泉田字新田地内			
天候（前日/当日）						(晴れ / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(雨 / 雨)	(雨 / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)					
気温			32.0	3.0	15.7	—	—	—	17.0	19.5	18.2	18.0	28.2	32.0	14.8	11.2	12.0	4.8	3.0	10.1			
水温			27.0	4.8	16.1	—	—	—	16.0	19.0	17.0	24.2	27.0	27.0	20.5	14.3	11.0	5.0	4.8	6.9			
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.4	—	—	—	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4			
1 一般細菌		100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1						< 0.0003									
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1						< 0.00005									
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1						< 0.002									
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	2			< 0.004			< 0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.1	◎	1.0%	1						0.1									
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.05	◎	6.3%	1						0.05									
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1						< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	◎	0.0%	2			< 0.0004			< 0.0004									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1						< 0.0002									
21 塩素酸		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4			< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.0070	0.0043	0.0057	4	11.7%	4			0.0043			0.0057		0.0070			0.0056				
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003	4	13.3%	4			0.003			0.003		0.002			0.004				
25 ジブromokクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0010	0.0008	0.0009	4	1.0%	4			0.0008			0.0009		0.0010			0.0009				
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001				
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0114	0.0076	0.0097	4	11.4%	4			0.0076			0.0098		0.0114			0.0098				
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.005	4	20.0%	4			0.003			0.005		0.006			0.005				
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0034	0.0025	0.0031	4	11.3%	4			0.0025			0.0032		0.0034			0.0033				
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002				
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4			< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1						< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			4.4	◎	2.2%	1						4.4									
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1						< 0.001									
38 塩化物イオン		200mg/L以下	7.2	5.4	5.9	12	3.6%	12	6.0	5.9	5.8	5.4	5.5	5.5	5.5	7.0	7.2	5.9	5.5	5.8			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			16	◎	5.3%	1						16									
40 蒸発残留物		500mg/L以下			38	◎	7.6%	1						38									
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1						< 0.02									
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1						< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下			< 0.000001	◎	0.0%	1						< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1						< 0.002									
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1						< 0.0005									
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.6	0.4	0.5	12	20.0%	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6			
47 pH値		5.8～8.6	7.3	7.1		12	—	12	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3			
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和6年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 国見町上水道原水02（試料種別:原水 ）[国見町]

		最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和6年	9月2日	12月2日	令和7年								
	基準値							6月3日			3月10日								
採水箇所名								第5水源 原水	第5水源 原水	第5水源 原水	第5水源 原水								
天候（前日/当日）								(雨 / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(曇り / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)								
気温		31.5	10.1	18.4				18.8	31.5	13.0	10.1								
水温		21.0	10.6	16.8				18.5	21.0	17.0	10.6								
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上																		
1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0			4	0	0	0	0								
2 大腸菌	検出されないこと						0												
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003			1		< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005			1		< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1		< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1		< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.002			1		0.002										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002			1		< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004			2	< 0.004	< 0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			1		< 0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5			1		0.5										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.13			1		0.13										
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			0.03			1		0.03										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002			1		< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005			1		< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004			1		< 0.0004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002			1		< 0.0002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1		< 0.0002										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1		< 0.0002										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1		< 0.0002										
21 塩素酸	0.6mg/L以下						0												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0												
26 臭素酸	0.01mg/L以下						0												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1		< 0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01			1		< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.01			1		< 0.01										
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1		< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			15.8			1		15.8										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.002			1		0.002										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.0	8.6	8.8			4	8.6	8.7	9.0	8.9								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			59			1		59										
40 蒸発残留物	500mg/L以下			179			1		179										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02			1		< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1		< 0.000001										
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1		< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002			1		< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005			1		< 0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3			4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3								
47 pH値	5.8～8.6	7.6	7.6				4	7.6	7.6	7.6	7.6								
48 味	異常でないこと						0												
49 臭気	異常でないこと			(0/4)			4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1			4	< 1	< 1	< 1	< 1								
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1			4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
嫌気性芽胞菌		0	0	0			4	0	0	0	0								
大腸菌(最確数)		0	0	0			4	0	0	0	0								

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値